

第8回秦野斎場施設検討委員会要旨

1 日 時

平成27年2月18日（水） 午後1時33分から3時20分まで

2 場 所

秦野市伊勢原市環境衛生組合会議室
（はだのクリーンセンター3階小会議室）

3 出席者

- (1) 委員（7名）
- (2) 事務局等（5名＋設計事業者2名＋火葬炉事業者2名）

4 内 容

(1) 前回議事録の確認等

- ・ 第7回秦野斎場施設検討委員会の議事録について、2月27日（金）までに確認をいただくことで了承された。
また、それ以降に議事録を本組合ホームページに掲載することについて了承された。

(2) 議題

ア 第7回施設検討委員会指摘事項について

事務局から、第7回委員会において意見のあった事項について内容等を説明し、次の事項について質疑応答等があった。

- ・ 委員から、中水利用についてどのような計画をしているのかとの質問があり、事務局から、まちづくり条例で雨水抑制が義務付けられていることから雨水利用を考えている、また雑排水と飲料水に分けて確保し、災害時にも各所へ水を送れるように計画をしていると回答した。
- ・ 委員から、既存棟の更衣室は会葬者のためのもので良いかとの質問があり、事務局から、遠方からの会葬者の利用を想定していると回答した。

イ 空調用熱源の比較検討について

事務局から、空調用熱源の計画について管理ゾーン、利用者ゾーン別

に説明し、委員からの意見、質問はなかった。

ウ 屋内外デザインについて

事務局から、外観のデザインについて寄棟案、切妻案の2案を説明し、次の事項について質疑応答等があった。

- ・ 委員から、屋根は一文字葺きなのか瓦葺きなのかとの質問があり、事務局から一文字葺きで考えていると回答した。
- ・ 委員から、2案のコスト面及び雨漏りの可能性について質問があり、事務局から、コスト面ではほとんど差はなく、雨漏りの可能性では寄棟案の一枚の大屋根の方が少なく、切妻案だと水の収まりが複雑になりメンテナンスにも手間が掛かる部分が出ると回答した。
- ・ 委員から、2案の屋根形状の違いから雨水の集水に関してはどちらが効率的かとの質問があり、事務局から、どちらも同じであると回答し、デザイン面では切妻案が綺麗だが斎場施設の性質上、高さを抑えた落ち着いた表情の寄棟案がより良いのではと説明した。
- ・ 委員長から、寄棟葺きを採用することで採決を諮った結果、全委員の賛成により承認された。

事務局から、アプローチ、エントランスホール、告別室、収骨室等の屋内デザインについて動画を交えて説明し、次の事項についての質疑応答等があった。

- ・ 委員から、収骨室のデザインが奇抜ではないかとの質問があり、事務局からシンプルで威圧感がなく、且つどの宗派の方にも馴染むようなデザインを検討していくと回答した。
- ・ 委員から、軒天の材料は何か質問があり、事務局から、木調のシートを張ったアルミ銅プラス複合板で考えているが、いろいろなバリエーションを検討して全体のバランスで決定すると回答した。
- ・ 委員から、告別室にトップライトがあるが、雨漏りの心配はないかとの質問があり、事務局から、シールでの処理をすると5年程で水が漏れる心配もあるので極力シールには頼らず、断面構成で雨じまいを作るなどして雨漏りのないように検討していくと回答した。
- ・ 委員から、窓面が多いが熱効率が悪くなるのではないかとの質問があり、事務局から、間に空気ではなく特殊なガスを入れた二重ガラスを採

用していくと回答した。

- ・ 委員から、エントランスデザインは木調ルーバーであり木製ではないのかとの質問があり、事務局から木製ではないことを回答した。
- ・ 委員から、使用する木材に地場産を確保するのは難しいのではないかと質問があり、事務局から、実施設計の中でどの位の供給ができるのかを押さえて進めたいと回答した。
- ・ 委員から、屋上緑化部へ下りる階段があるが、屋上緑化部は、一般の会葬者が入れるようにはせず、メンテナンスや管理がし易いものにするべきでは、との意見があり、事務局からご意見のとおり計画すると回答した。

事務局から、今後の基本設計、実施設計の進め方について説明し、次の事項についての質疑応答等があった。

- ・ 委員から、防火水槽を基本設計に入れなくて良いのかとの質問があり、事務局から、残課題としているがピット内への配置を検討中であると回答した。

(3) その他

事務局から、今後のスケジュール等について説明し、次の事項について質疑応答等があった。

- ・ 委員から、基本設計案は一通り全て揃えた状態を指すのか、それとも残課題のある中間報告の状態を指すのかとの質問があり、事務局から、方向性が固まった段階として捉えている。今後、議会及び周辺自治会等に説明し、いただいた意見を反映していく中で変更する事項もあると回答した。